

INDIRIZZO DI FORNITURA	Rete di Asola		
POZZI APPROVVIGIONAMENTO:	1 Casalromano via IV Novembre		
	1 Via Mangini+1 via Marino Parenti		
	1 via Toscana		
IMPIANTO TRATTAMENTO	Casalromano 1 Filtro Biologico+sabbia per rimozione ammoniacale e manganese, 2 filtri per rimozione ferro e arsenico		
	via Mangini 1 Filtro Biologico+sabbia per rimozione ammoniacale, ferro e manganese		
	1 via Toscana filtro biologico+filtro sabbia per rimozione ammoniacale, Ferro, Manganese		
DISINFEZIONE	Ipoclorito di sodio		
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI MEDI PERIODO 01/01/25 – 30/06/25	VALORE DI RIFERIMENTO
Ammoniaca (come NH ₄)	mg/l	0,08	0,5
Arsenico (As)	µg/l	4,14	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO ₃)	mg/l	260,00	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	61,00	non previsto
Cloro libero (Cl ₂)	mg/l	0,05	0,2
Cloruri (Cl ⁻)	mg/l	2,50	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	370,00	2500
Durezza Totale	°F	21,25	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	26,00	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,21	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	23,00	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	15,96	50
Nitrati (NO ₃)	mg/l	1,13	50
Nitriti (NO ₂ ⁻)	mg/l	0,07	0,1
pH	unità di pH	7,94	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	1,10	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	310,00	1500
Sodio (Na)	mg/l	9,80	200
Solfati (SO ₄)	mg/l	27,00	250

