

<b>INDIRIZZO DI FORNITURA</b>	<b>Rete di Canneto sull'Oglio</b>		
<b>POZZI APPROVVIGIONAMENTO:</b>	Dalla rete di Asola		
	1 Via Giacomo Leopardi		
	1 via Aporti		
<b>IMPIANTO TRATTAMENTO</b>	Via Dante Alighieri, 1 filtro biologico per rimozione Ammoniaca+3 filtri a sabbia per rimozione Ferro Manganese e Arsenico+2 filtri a idrossido di ferro per rimozione Arsenico		
<b>DISINFEZIONE</b>	Ipoclorito di sodio		
<b>PARAMETRO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORI MEDI PERIODO 01/01/25 – 30/06/25</b>	<b>VALORE DI RIFERIMENTO</b>
Ammoniaca (come NH4)	mg/l	0,05	0,5
Arsenico (As)	µg/l	9,15	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3)	mg/l	264,00	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	59,00	non previsto
Cloro libero (Cl2)	mg/l	0,06	0,2
Cloruri(Cl <sup>-</sup> )	mg/l	4,00	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	373,00	2500
Durezza Totale	°F	21,70	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	70,63	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,15	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	17,00	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	1,36	50
Nitrati (NO3)	mg/l	8,50	50
Nitriti (NO2 <sup>-</sup> )	mg/l	0,02	0,1
pH	unità di pH	7,58	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	0,90	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	280,00	1500
Sodio (Na)	mg/l	13,00	200
Solfati (SO4)	mg/l	11,20	250

