

INDIRIZZO DI FORNITURA		Rete di Casalromano	
POZZI APPROVVIGIONAMENTO:		principalmente Asola via Toscana, Asola via Asiago	
IMPIANTO TRATTAMENTO		rimozione Ione ammonio, Arsenico, Ferro e Manganese Asola Via Toscana e Asola V.le Vittoria	
DISINFEZIONE		Ipoclorito di sodio	
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI MEDI PERIODO 01/01/23 – 30/06/23	VALORE DI RIFERIMENTO
Ammoniaca (come NH4)	mg/l	0,05	0,5
Arsenico (As)	µg/l	5,40	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3)	mg/l	258,00	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	67,00	non previsto
Cloro libero (Cl2)	mg/l	0,05	0,2
Cloruri (Cl ⁻)	mg/l	8,00	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	412,50	2500
Durezza Totale	°F	2,00	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	5,50	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,16	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	22,00	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	4,00	50
Nitrati (NO3)	mg/l	2,85	50
Nitriti (NO2 ⁻)	mg/l	0,02	0,1
pH	unità di pH	7,70	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	1,29	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	275,00	1500
Sodio (Na)	mg/l	16,00	200
Solfati (SO4)	mg/l	19,50	250

