



INDIRIZZO DI FORNITURA	Rete di Guidizzolo		
POZZI APPROVVIGIONAMENTO:	2 Guidizzolo str Ceresara		
DISINFEZIONE	Biossido di Cloro		
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI MEDI PERIODO 01/01/23 – 30/06/23	VALORE DI RIFERIMENTO
Ammoniaca (come NH4)	mg/l	0,05	0,5
Arsenico (As)	µg/l	0,60	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3)	mg/l	272,50	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	46,75	non previsto
Cloro libero (Cl2)	mg/l	0,05	0,2
Cloruri(Cl ⁻)	mg/l	4,00	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	367,75	2500
Durezza Totale	°F	4,00	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	5,00	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,22	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	20,75	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	1,12	50
Nitrati (NO3)	mg/l	9,20	50
Nitriti (NO2 ⁻)	mg/l	0,02	0,1
pH	unità di pH	7,78	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	0,97	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	308,00	1500
Sodio (Na)	mg/l	4,13	200
Solfati (SO4)	mg/l	26,40	250