



INDIRIZZO DI FORNITURA	Rete di Medole		
POZZI APPROVVIGIONAMENTO:	1 Pozzo medole loc. Colla		
DISINFEZIONE	2 Pozzo Medole via San Damaso		
DISINFEZIONE	Biossido di Cloro		
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI MEDI PERIODO 01/01/25 – 30/06/25	VALORE DI RIFERIMENTO
Ammoniaca (come NH4)	mg/l	0,13	0,5
Arsenico (As)	µg/l	0,89	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3)	mg/l	252,85	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	63,43	non previsto
Cloro libero (Cl2)	mg/l	0,05	0,2
Cloruri (Cl ⁻)	mg/l	6,57	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	430,28	2500
Durezza Totale	°F	25,50	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	14,00	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,18	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	23,86	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	9,05	50
Nitrati (NO3)	mg/l	16,63	50
Nitriti (NO2 ⁻)	mg/l	0,02	0,1
pH	unità di pH	7,77	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	1,16	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	339,50	1500
Sodio (Na)	mg/l	4,06	200
Solfati (SO4)	mg/l	33,00	250