



INDIRIZZO DI FORNITURA	Rete di Piubega		
POZZI APPROVVIGIONAMENTO:	3 pozzi Guidizzolo via per Ceresara		
DISINFEZIONE	Biossido di Cloro		
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI MEDI PERIODO 01/01/25 – 30/06/25	VALORE DI RIFERIMENTO
Ammoniaca (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	0,05	0,5
Arsenico (As)	µg/l	0,65	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO <sub>3</sub> )	mg/l	230,00	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	53,50	non previsto
Cloro libero (Cl <sub>2</sub> )	mg/l	0,05	0,2
Cloruri (Cl <sup>-</sup> )	mg/l	4,00	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	384,50	2500
Durezza Totale	°F	22,70	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	7,00	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,18	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	23,00	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	1,00	50
Nitrati (NO <sub>3</sub> )	mg/l	11,50	50
Nitriti (NO <sub>2</sub> -)	mg/l	0,02	0,1
pH	unità di pH	7,90	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	1,05	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	294,00	1500
Sodio (Na)	mg/l	3,50	200
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	28,50	250