

INDIRIZZO DI FORNITURA	Rete di Solferino		
POZZI APPROVVIGIONAMENTO:	1 Via Ossario		
	1 Via Degli Alpini		
	1 p.zza Marconi		
IMPIANTO TRATTAMENTO	Via Ripa Bianca:2 filtri sabbia rimozione ammonio,Ferro , Manganese e Atsenico		
	2 filtri carbone attivo per rimozione cloroderivati		
DISINFEZIONE	Ipcolorito di sodio		
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI MEDI PERIODO 01/01/25 – 30/06/25	VALORE DI RIFERIMENTO
Ammoniaca (come NH4)	mg/l	0,05	0,5
Arsenico (As)	µg/l	2,03	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3)	mg/l	389,67	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	83,30	non previsto
Cloro libero (Cl2)	mg/l	0,07	0,2
Cloruri(Cl ⁻)	mg/l	20,00	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	625,33	2500
Durezza Totale	°F	34,17	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	16,50	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,23	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	32,67	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	1,93	50
Nitrati (NO3)	mg/l	5,13	50
Nitriti (NO2 ⁻)	mg/l	0,02	0,1
pH	unità di pH	7,63	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	3,30	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	446,00	1500
Sodio (Na)	mg/l	15,00	200
Solfati (SO4)	mg/l	41,00	250

